

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС CN.АГ92.В22940

Срок действия с 18.01.2013 по 17.01.2016

№ 0991021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ92. Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, Партийный переулок д. 1, корп. 58, стр. 1, оф. 313, тел. (499) 3915007, факс (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые т.м. «Rexant» (ВВГнг(А)FRLS) с медными жилами, термический барьер наложен поверх токопроводящих жил из сплосодержащих лент с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с числом жил от 1 до 6, сечением от 1,5 до 10,0 мм², на номинальное напряжение переменного тока до 1000 В частотой 50 Гц. Контракт № ГД-2012-11 от 04.11.2012 г. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

35 2100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53769-2010 (Пп.4.4, 4.5,4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 м токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5,5.2.1.7-5.2.1.11,5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пп. 1-5), 5.2.5.2 табл. 12 (пп. 1,2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3)

КОД ТН ВЭД России:

8544 49 950 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Ningbo Yinzhou Tianyu cables & Wire Co., LTD".
Адрес: Zhongyi Village GuLin Town, YinZhou District, 315177, Ningbo, China, Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "СДС-Группа".
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11.
Телефон (495) 225 25 20.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 479-2-КС1-Р от 17.01.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г.Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. 6а;
протокола пожарной сертификации № С-СН.ПБ57.В.01459 от 05.12.2012 г., выданного ОС ООО "ПожСтандарт"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 напосится на ярлык, прикрепленный к щеке барабана (или) в товаросопроводительную документацию. Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Ащеулов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

И.П. Максимов-Востоков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации